SEMASA
Ladeira Carlos Gomes sem Nº - Caixa D´Agua
CNPJ: 17.726.399/0001-95
TELEFONE: (32) 3741-5354
CARANGOLA / MG

Relatório da qualidade da água

referente ao mês de fevereiro de 2020

ETA - ALVORADA

Portaria 2914 - VMP		
Análise	Valor Mínimo	Valor Máximo
PH	6,5	9,5
Escherichia Coli	0	0
Cor	0	15,00
Controle Padrão de Bactérias Het.	0	500,00
Temperatura da Água	0	50,00
Temperatura Ambiente	0	50,00
Cloro Residual	0,2	2
Volume da Amostra	100,00	1.100,00
Fluoreto	0,3	1,4
Manganês	0	0
Número Mais Provável de Coliformes Totais	0	0
Turbidez	0,01	5
Número Mais Provável de Escherichia Coli	0	0
Nitrato	0	0
Coliformes Totais	0	0

Análises feitas nos dias **5 12 7 3 14 18 24 27 10 17** de **fevereiro**

Pontas de Rede							
Análise	Unidade	Valor Mínimo Encontrado	Valor Máximo Encontrado	Valor Médio	Número de Análises Realizadas	Dentro dos Padrões	Fora dos Padrões
Cor	uH	3,00	7,00	4,80	10	10	0
Turbidez	NTU	0,32	0,62	0,46	10	10	0
Cloro Residual	mg/l	0,50	1,30	0,85	10	10	0
Fluoreto	-	-	-	-	0	0	0
PH	Nenhum	7,00	7,40	7,17	10	10	0
Coliformes Totais	-	-	-	-	10	10	0
Escherichia Coli	-	-	-	-	10	10	0

Saída do Tratamento							
Análise	Unidade	Valor Mínimo Encontrado	Valor Máximo Encontrado	Valor Médio	Número de Análises Realizadas	Dentro dos Padrões	Fora dos Padrões
Cor	uH	2,00	10,80	5,87	583	583	0
Turbidez	NTU	0,14	0,92	0,34	583	583	0
Cloro Residual	mg/l	0,30	1,50	1,06	581	581	0
Fluoreto	-	-	-	-	0	0	0
PH	Nenhum	6,80	8,20	7,23	580	580	0
Coliformes Totais	-	-	-	-	10	10	0
Escherichia Coli	-	-	-	-	10	10	0

SEMASA
Ladeira Carlos Gomes sem Nº - Caixa D´Agua
CNPJ: 17.726.399/0001-95
TELEFONE: (32) 3741-5354
CARANGOLA / MG

Relatório da qualidade da água

referente ao mês de fevereiro de 2020

ETA - CARANGOLA

Portaria 2914 - VMP		
Análise	Valor Mínimo	Valor Máximo
Temperatura da Água	0	50,00
Temperatura Ambiente	0	50,00
Cloro Residual	0,2	2
Volume da Amostra	100,00	1.100,00
Fluoreto	0,3	1,4
Manganês	0	0
Número Mais Provável de Coliformes Totais	0	0
Turbidez	0,01	5
Número Mais Provável de Escherichia Coli	0	0
Nitrato	0	0
Coliformes Totais	0	0
PH	6,5	9,5
Escherichia Coli	0	0
Cor	0	15,00
Controle Padrão de Bactérias Het.	0	500,00

Análises feitas nos dias **27 11 4 18 12 28 6 3 10 19 17 1** de **fevereiro**

Pontas de Rede							
Análise	Unidade	Valor Mínimo Encontrado	Valor Máximo Encontrado	Valor Médio	Número de Análises Realizadas	Dentro dos Padrões	Fora dos Padrões
Cor	uH	1,00	11,00	2,40	47	47	0
Turbidez	NTU	0,16	0,93	0,34	47	47	0
Cloro Residual	mg/l	0,70	1,10	0,80	47	47	0
Fluoreto	-	-	-	-	3	3	0
PH	Nenhum	7,20	7,50	7,33	47	47	0
Coliformes Totais	-	-	-	-	47	47	0
Escherichia Coli	-	-	-	-	47	47	0

Saída do Tratamento							
Análise	Unidade	Valor Mínimo Encontrado	Valor Máximo Encontrado	Valor Médio	Número de Análises Realizadas	Dentro dos Padrões	Fora dos Padrões
Cor	uH	1,00	15,00	2,10	620	620	0
Turbidez	NTU	0,15	3,41	0,31	651	651	0
Cloro Residual	mg/l	0,90	1,70	1,22	649	649	0
Fluoreto	-	-	-	-	0	0	0
PH	Nenhum	6,80	8,20	7,34	650	650	0
Coliformes Totais	-	-	-	-	8	8	0
Escherichia Coli	-	-	-	-	8	8	0

Ladeira Carlos Gomes sem Nº - Caixa D´Agua
CNPJ: 17.726.399/0001-95
TELEFONE: (32) 3741-5354
CARANGOLA / MG

Relatório da qualidade da água

referente ao mês de fevereiro de 2020

ETA - PONTE ALTA

Portaria 2914 - VMP		
Análise	Valor Mínimo	Valor Máximo
PH	6,5	9,5
Escherichia Coli	0	0
Cor	0	15,00
Controle Padrão de Bactérias Het.	0	500,00
Temperatura da Água	0	50,00
Temperatura Ambiente	0	50,00
Cloro Residual	0,2	2
Volume da Amostra	100,00	1.100,00
Fluoreto	0,3	1,4
Manganês	0	0
Número Mais Provável de Coliformes Totais	0	0
Turbidez	0,01	5
Número Mais Provável de Escherichia Coli	0	0
Nitrato	0	0
Coliformes Totais	0	0

Análises feitas nos dias **14 24 28 5 17 27 12 7 3 10 18** de **fevereiro**

Pontas de Rede							
Análise	Unidade	Valor Mínimo Encontrado	Valor Máximo Encontrado	Valor Médio	Número de Análises Realizadas	Dentro dos Padrões	Fora dos Padrões
Cor	uH	2,00	12,00	6,10	10	10	0
Turbidez	NTU	0,25	1,49	0,80	10	10	0
Cloro Residual	mg/l	0,50	0,80	0,56	10	10	0
Fluoreto	-	-	-	-	0	0	0
PH	Nenhum	7,50	7,50	7,50	10	10	0
Coliformes Totais	-	-	-	-	10	10	0
Escherichia Coli	-	-	-	-	10	10	0

Saída do Tratamento							
Análise	Unidade	Valor Mínimo Encontrado	Valor Máximo Encontrado	Valor Médio	Número de Análises Realizadas	Dentro dos Padrões	Fora dos Padrões
Cor	uH	1,00	12,00	5,26	31	31	0
Turbidez	NTU	0,10	1,58	0,47	108	108	0
Cloro Residual	mg/l	0,20	1,00	0,77	209	209	0
Fluoreto	-	-	-	-	0	0	0
PH	Nenhum	7,50	7,60	7,51	209	209	0
Coliformes Totais	-	-	-	-	10	10	0
Escherichia Coli	-	-	-	-	10	10	0

Ladeira Carlos Gomes sem Nº - Caixa D´Agua
CNPJ: 17.726.399/0001-95
TELEFONE: (32) 3741-5354
CARANGOLA / MG

Relatório da qualidade da água

referente ao mês de fevereiro de 2020

PÇO SÃO MANUEL DO BOI

Portaria 2914 - VMP		
Análise	Valor Mínimo	Valor Máximo
Número Mais Provável de Coliformes Totais	0	0
Número Mais Provável de Escherichia Coli	0	0
Nitrato	0	0
Turbidez	0,01	5
PH	6,5	9,5
Escherichia Coli	0	0
Coliformes Totais	0	0
Controle Padrão de Bactérias Het.	0	500,00
Temperatura da Água	0	50,00
Cor	0	15,00
Temperatura Ambiente	0	50,00
Cloro Residual	0,2	2
Volume da Amostra	100,00	1.100,00
Fluoreto	0,3	1,4
Manganês	0	0

Análises feitas nos dias **14 24 17 27 7 10 5 12 3 18** de **fevereiro**

Pontas de Rede							
Análise	Unidade	Valor Mínimo Encontrado	Valor Máximo Encontrado	Valor Médio	Número de Análises Realizadas	Dentro dos Padrões	Fora dos Padrões
Cor	uH	1,00	8,00	2,20	10	10	0
Turbidez	NTU	0,14	2,28	0,42	10	10	0
Cloro Residual	mg/l	0,40	0,60	0,52	10	10	0
Fluoreto	-	-	-	-	0	0	0
PH	Nenhum	7,10	7,10	7,10	10	10	0
Coliformes Totais	-	-	-	-	10	10	0
Escherichia Coli	-	-	-	-	10	10	0

Saída do Tratamento							
Análise	Unidade	Valor Mínimo Encontrado	Valor Máximo Encontrado	Valor Médio	Número de Análises Realizadas	Dentro dos Padrões	Fora dos Padrões
Cor	uH	1,00	5,00	1,90	10	10	0
Turbidez	NTU	0,14	0,85	0,25	10	10	0
Cloro Residual	mg/l	0,50	0,70	0,63	10	10	0
Fluoreto	-	-	-	-	0	0	0
PH	Nenhum	7,10	7,10	7,10	10	10	0
Coliformes Totais	-	-	-	-	10	10	0
Escherichia Coli	-	-	-	-	10	10	0